

**CRITERIOS A TOMAR PARA LA INSPECCION TECNICA DE
SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BÁSICA
EX POST Y EX ANTE**

La Inspección debe ser desarrollada a manera de recorrido indicando la disposición del equipamiento y mobiliario; así como las características y anchos de los medios de evacuación, puertas, pasadizos, rampas, escaleras, escaleras de escape (RNE). La evaluación comprende principalmente:

- Verificar que exista de un Pozo a tierra.
- Verificar el Sistema Eléctrico, las Instalaciones eléctricas deben estar empotradas o entubadas.
- La llave de seguridad o Cuchilla sea térmica o electromagnética.
- Botiquín de primeros auxilios
- Sistema de extinción de fuego (Extintores)
- Verificar la estructura de las edificaciones (antigüedad, ampliaciones o modificaciones)